


## TUTKIMUSLAUSUNTO

Vitteemme 249979-1

Lausunto Nro 11857

Tuote	Kotelointi
Tyyppi	Fix-O-Rail Junior
Asiakas	GE Consumer & Industrial Kuortaneenkatu 2 00510 HELSINKI FINLAND
Tekniset tiedot	Kotelointiluokka IP44
Muita tuotetietoja	Koko 170 x 175 x 120 mm ja 90 x 175 x 100 mm Aine eristysaine
Tuote on testattu standardin/ standardien mukaisesti	EN 60529:1991 + A1:2000
Testit	KOTELOINTILUOKKA ENSIMMÄINEN TUNNUSNUMERO Kosketussuojaus ja suojaus vierailta esineiltä Testi IP4X  TOINEN TUNNUSNUMERO Suojaus vedeltä Testi IPX4
Tutkimustulos	Tuote täyttää vaatimukset
Muut tiedot	Tämä lausunto koskee vain testattua tuotetta. Tuotteella ei ole FI-merkin käyttöoikeutta.
Lausuntopäivämäärä	2008-02-06
Allekirjoitus	SGS Fimko Oy  Sixten Lökfors Projektipäällikkö

SGS Fimko on myöntänyt tämän lausunnon SGS Finlan yleisten toimitusehtojen mukaisesti (toimitusehdot saatavilla pyydettäessä ja osuotteessa [www.fi.sgs.com](http://www.fi.sgs.com)). Toimitusehdot sisältävät rajoitukset vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja oikeustoimielämään. Ellei ennesten ole mainittu: (a) tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä ja (b) näytteitä testataan korkeintaan kolme kunkausta. Tämän dokumentin saa kopioida vain kokonaan, ellei SGS Fimko ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin. Tämän dokumentin sisältöä tai ulkonäköä ei saa muuttaa, väärentää tai vääristelyä on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syyttäneen lain antamien tulkinnan mukaisesti.

SGS Fimko Oy

Särkiniementie 3 PL 30 FI-00211 Helsinki, Finland  
t. +358 9 696 361 f. +358 9 692 5474 [www.fi.sgs.com](http://www.fi.sgs.com)

Business ID 0978538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)